

BAUARTENBESTÄTIGUNG

lt. ÖNORM M7755-2

Sole/Wasser-Wärmepumpenanlage
Nur zur Vorlage bei Wasserrechtsbehörde

Hersteller der Wärmepumpe: Vaillant GmbH; Berghauser Str. 40, 42859 Remscheid

Gerätetyp: flexoTHERM VWF 117/4

Kältemittel (Arbeitsmittel):

- | | |
|---------------------|---------|
| - Art (Bezeichnung) | R 410a |
| - Füllmasse: | 2,50 kg |

Kältemaschinenöl:

- | | |
|---------------------|--------------------|
| - Art (Bezeichnung) | EMKARATE RL32-3MAF |
| - Füllmasse: | 1,25 Liter |

Sicherheitseinrichtung Wärmequellenanlage:

Minimale Temperatur der rückgeführten Sole:	-10°C
Art der Begrenzung:	Temperaturfühler

Sicherheitsdruckbegrenzer:

- | | |
|--|---|
| - Niederdrucksensor
Fabrikat: Sensata | Abschaltdruck: 3,45 bar
Typ: 82CP59-01 |
|--|---|

Sicherheitseinrichtung Wärmenutzungsanlage:

Maximale Temperatur des rückgeführten Heizmediums in °C:	55°C
Art der Begrenzung:	Temperaturfühler

Sicherheitsdruckbegrenzer:

- | | |
|--|--|
| - Hochdruckpressostat
Fabrikat: Sensata | Abschaltdruck 46bar
Typ: PS80-N5-0001 |
|--|--|

Verdampfer:

- | |
|--|
| - Werkstoff: Edelstahl AISI 304
Beständig gegenüber Inhaltsstoffen gemäß DIN 50930, Teil1 bis Teil5 |
|--|

Hersteller der Wärmepumpe:

Datum: 08.01.2016

Hersteller:

in Christian Wimmer

 **Vaillant**
Vaillant Group Austria GmbH
1230 Wien, Forchheimergasse 7

Wärmeträger (Frostschutzmittel) nur für Sole:

- | | |
|--------------------------|----|
| - Art (Bezeichnung) | |
| - Füllmasse: | kg |
| - Frostbeständigkeit bis | °C |

Errichter der Anlage:

Datum:

Errichter: