

BAUARTENBESTÄTIGUNG

lt. ÖNORM M7755-2

Wasser/Wasser-Wärmepumpenanlage

Nur zur Vorlage bei Wasserrechtsbehörde

Hersteller der Wärmepumpe: Vaillant GmbH; Berghauser Str. 40, 42859 Remscheid

Gerätetyp: flexoCOMPACT VWF 118/4 + VWW 11/4 SI

Kältemittel (Arbeitsmittel):

- Art (Bezeichnung) R 410a
- Füllmasse: 2,50 kg

Kältemaschinenöl:

- Art (Bezeichnung) EMKARATE RL32-3MAF
- Füllmasse: 1,25 Liter

Sicherheitseinrichtung Wärmequellenanlage:

Minimale Temperatur der rückgeführten Sole: +4°C
Art der Begrenzung: Temperaturfühler

Sicherheitsdruckbegrenzer:

- Niederdrucksensor Abschaltdruck: 7,15 bar
Fabrikat: Sensata Typ: 82CP59-01

Sicherheitseinrichtung Wärmenutzungsanlage:

Maximale Temperatur des rückgeführten Heizmediums in °C: 55°C
Art der Begrenzung: Temperaturfühler

Sicherheitsdruckbegrenzer:

- Hochdruckpressostat Abschaltdruck 46bar
Fabrikat: Sensata Typ: PS80-N5-0001

Verdampfer:

- Werkstoff: Edelstahl AISI 304
Beständig gegenüber Inhaltsstoffen gemäß DIN 50930, Teil1 bis Teil5

Hersteller der Wärmepumpe:

Datum: 08.01.2016

Hersteller:

in Christian Wimmer

 **Vaillant**
Vaillant Group Austria GmbH
1230 Wien, Forchheimergasse 7

Wärmeträger (Frostschutzmittel) nur für Sole:

- Art (Bezeichnung)
- Füllmasse: kg
- Frostbeständigkeit bis °C

Errichter der Anlage:

Datum:

Errichter: