

BAUARTENBESTÄTIGUNG

lt. ÖNORM M7755-2

Wasser/Wasser-Wärmepumpenanlage
Nur zur Vorlage bei Wasserrechtsbehörde

Hersteller der Wärmepumpe: Vaillant GmbH; Berghauser Str. 40, 42859 Remscheid

Gerätetyp: flexoTHERM VWF 157/4 + VWW 19/4 SI

Kältemittel (Arbeitsmittel):

- | | |
|---------------------|---------|
| - Art (Bezeichnung) | R 410a |
| - Füllmasse: | 3,05 kg |

Kältemaschinenöl:

- | | |
|---------------------|--------------------|
| - Art (Bezeichnung) | EMKARATE RL32-3MAF |
| - Füllmasse: | 1,24 Liter |

Sicherheitseinrichtung Wärmequellenanlage:

Minimale Temperatur der rückgeführten Sole:	+4°C
Art der Begrenzung:	Temperaturfühler

Sicherheitsdruckbegrenzer:

- | | |
|---------------------|-------------------------|
| - Niederdrucksensor | Abschaltdruck: 7,15 bar |
| Fabrikat: Sensata | Typ: 82CP59-01 |

Sicherheitseinrichtung Wärmenutzungsanlage:

Maximale Temperatur des rückgeführten Heizmediums in °C:	55°C
Art der Begrenzung:	Temperaturfühler

Sicherheitsdruckbegrenzer:

- | | |
|-----------------------|---------------------|
| - Hochdruckpressostat | Abschaltdruck 46bar |
| Fabrikat: Sensata | Typ: PS80-N5-0001 |


Verdampfer:

- | |
|---|
| - Werkstoff: Edelstahl AISI 304 |
| Beständig gegenüber Inhaltsstoffen gemäß DIN 50930, Teil1 bis Teil5 |

Hersteller der Wärmepumpe:

Datum: 08.01.2016

Hersteller:



 **Vaillant**
Vaillant Group Austria GmbH
1230 Wien, Forchheimergasse 7

Wärmeträger (Frostschutzmittel) nur für Sole:

- | | |
|--------------------------|----|
| - Art (Bezeichnung) | |
| - Füllmasse: | kg |
| - Frostbeständigkeit bis | °C |

Errichter der Anlage:

Datum:

Errichter: