

# BAUARTENBESTÄTIGUNG

lt. ÖNORM M7755-2

Wasser/Wasser-Wärmepumpenanlage  
Nur zur Vorlage bei Wasserrechtsbehörde

Hersteller der Wärmepumpe: Vaillant GmbH; Berghauser Str. 40, 42859 Remscheid

Gerätetyp: flexoTHERM WWF 197/4 + VWW 19/4 SI

---

**Kältemittel (Arbeitsmittel):**

- |                     |         |
|---------------------|---------|
| - Art (Bezeichnung) | R 410a  |
| - Füllmasse:        | 3,95 kg |

---

**Kältemaschinenöl:**

- |                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| - Art (Bezeichnung) | EMKARATE RL32-3MAF |
| - Füllmasse:        | 1,89 Liter         |

---

**Sicherheitseinrichtung Wärmequellenanlage:**

Minimale Temperatur der rückgeführten Sole:	+4°C
Art der Begrenzung:	Temperaturfühler

**Sicherheitsdruckbegrenzer:**

- |                     |                         |
|---------------------|-------------------------|
| - Niederdrucksensor | Abschaltdruck: 7,15 bar |
| Fabrikat: Sensata   | Typ: 82CP59-01          |

---

**Sicherheitseinrichtung Wärmenutzungsanlage:**

Maximale Temperatur des rückgeführten Heizmediums in °C:	55°C
Art der Begrenzung:	Temperaturfühler

**Sicherheitsdruckbegrenzer:**

- |                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| - Hochdruckpressostat | Abschaltdruck 46bar |
| Fabrikat: Sensata     | Typ: PS80-N5-0001   |

---

**Verdampfer:**

- |   |
|---|
| - Werkstoff: Edelstahl AISI 304                                     |
| Beständig gegenüber Inhaltsstoffen gemäß DIN 50930, Teil1 bis Teil5 |

---

**Hersteller der Wärmepumpe:**

Datum: 08.01.2016

Hersteller:

*A. Christl*

 **Vaillant**  
Vaillant Group Austria GmbH  
1230 Wien, Forchheimergasse 7

---

**Wärmeträger (Frostschutzmittel) nur für Sole:**

- |                          |    |
|--------------------------|----|
| - Art (Bezeichnung)      |    |
| - Füllmasse:             | kg |
| - Frostbeständigkeit bis | °C |

---

**Errichter der Anlage:**

Datum:

Errichter: