

# BAUARTENBESTÄTIGUNG

lt. ÖNORM M7755-2

Sole/Wasser-Wärmepumpenanlage

Nur zur Vorlage bei Wasserrechtsbehörde

Hersteller der Wärmepumpe: Vaillant GmbH; Berghauser Str. 40, 42859 Remscheid

Gerätetyp: flexoTHERM VWF 57/4

## Kältemittel (Arbeitsmittel):

- |                     |         |
|---------------------|---------|
| - Art (Bezeichnung) | R 410a  |
| - Füllmasse:        | 1,50 kg |

## Kältemaschinenöl:

- |                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| - Art (Bezeichnung) | EMKARATE RL32-3MAF |
| - Füllmasse:        | 0,75 Liter         |

## Sicherheitseinrichtung Wärmequellenanlage:

- |   |                  |
|---|------------------|
| Minimale Temperatur der rückgeführten Sole: | -10°C            |
| Art der Begrenzung:                         | Temperaturfühler |

## Sicherheitsdruckbegrenzer:

- |  |   |
|--|---|
| - Niederdrucksensor<br>Fabrikat: Sensata | Abschaltdruck: 3,45 bar<br>Typ: 82CP59-01 |
|--|---|

## Sicherheitseinrichtung Wärmenutzungsanlage:

- |  |                  |
|--|------------------|
| Maximale Temperatur des rückgeführten Heizmediums in °C: | 55°C             |
| Art der Begrenzung:                                      | Temperaturfühler |

## Sicherheitsdruckbegrenzer:

- |  |  |
|--|--|
| - Hochdruckpressostat<br>Fabrikat: Sensata | Abschaltdruck 46bar<br>Typ: PS80-N5-0001 |
|--|--|

## Verdampfer:

- |  |
|--|
| - Werkstoff: Edelstahl AISI 304<br>Beständig gegenüber Inhaltsstoffen gemäß DIN 50930, Teil1 bis Teil5 |
|--|

## Hersteller der Wärmepumpe:

Datum: 08.07.2016

Hersteller:

*id. Christina Wimmer*

 **Vaillant**  
Vaillant Group Austria GmbH  
1230 Wien, Forchheimergasse 7

## Wärmeträger (Frostschutzmittel) nur für Sole:

- |                          |    |
|--------------------------|----|
| - Art (Bezeichnung)      |    |
| - Füllmasse:             | kg |
| - Frostbeständigkeit bis | °C |

## Errichter der Anlage:

Datum:

Errichter: