

BAUARTENBESTÄTIGUNG

lt. ÖNORM M7755-2

Sole/Wasser-Wärmepumpenanlage

Nur zur Vorlage bei Wasserrechtsbehörde

Hersteller der Wärmepumpe: Vaillant GmbH; Berghauser Str. 40, 42859 Remscheid

Gerätetyp: flexoTHERM VWF 57/4

Kältemittel (Arbeitsmittel):

- | | |
|---------------------|---------|
| - Art (Bezeichnung) | R 410a |
| - Füllmasse: | 1,50 kg |

Kältemaschinenöl:

- | | |
|---------------------|--------------------|
| - Art (Bezeichnung) | EMKARATE RL32-3MAF |
| - Füllmasse: | 0,75 Liter |

Sicherheitseinrichtung Wärmequellenanlage:

- | | |
|---|------------------|
| Minimale Temperatur der rückgeführten Sole: | -10°C |
| Art der Begrenzung: | Temperaturfühler |

Sicherheitsdruckbegrenzer:

- | | |
|--|---|
| - Niederdrucksensor
Fabrikat: Sensata | Abschaltdruck: 3,45 bar
Typ: 82CP59-01 |
|--|---|

Sicherheitseinrichtung Wärmenutzungsanlage:

- | | |
|--|------------------|
| Maximale Temperatur des rückgeführten Heizmediums in °C: | 55°C |
| Art der Begrenzung: | Temperaturfühler |

Sicherheitsdruckbegrenzer:

- | | |
|--|--|
| - Hochdruckpressostat
Fabrikat: Sensata | Abschaltdruck 46bar
Typ: PS80-N5-0001 |
|--|--|

Verdampfer:

- | |
|--|
| - Werkstoff: Edelstahl AISI 304
Beständig gegenüber Inhaltsstoffen gemäß DIN 50930, Teil1 bis Teil5 |
|--|

Hersteller der Wärmepumpe:

Datum: 08.07.2016

Hersteller:

id. Christina Wimmer

 **Vaillant**
Vaillant Group Austria GmbH
1230 Wien, Forchheimergasse 7

Wärmeträger (Frostschutzmittel) nur für Sole:

- | | |
|--------------------------|----|
| - Art (Bezeichnung) | |
| - Füllmasse: | kg |
| - Frostbeständigkeit bis | °C |

Errichter der Anlage:

Datum:

Errichter: