

# BAUARTENBESTÄTIGUNG

lt. ÖNORM M7755-2

Wasser/Wasser-Wärmepumpenanlage  
Nur zur Vorlage bei Wasserrechtsbehörde

Hersteller der Wärmepumpe: Vaillant GmbH; Berghauser Str. 40, 42859 Remscheid

Gerätetyp: flexoCOMPACT VWF 88/4 + VWW 11/4 SI

## Kältemittel (Arbeitsmittel):

- |                     |         |
|---------------------|---------|
| - Art (Bezeichnung) | R 410a  |
| - Füllmasse:        | 2,40 kg |

## Kältemaschinenöl:

- |                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| - Art (Bezeichnung) | EMKARATE RL32-3MAF |
| - Füllmasse:        | 1,25 Liter         |

## Sicherheitseinrichtung Wärmequellenanlage:

Minimale Temperatur der rückgeführten Sole:	+4°C
Art der Begrenzung:	Temperaturfühler

## Sicherheitsdruckbegrenzer:

- |                     |                         |
|---------------------|-------------------------|
| - Niederdrucksensor | Abschaltdruck: 7,15 bar |
| Fabrikat: Sensata   | Typ: 82CP59-01          |

## Sicherheitseinrichtung Wärmenutzungsanlage:

Maximale Temperatur des rückgeführten Heizmediums in °C:	55°C
Art der Begrenzung:	Temperaturfühler

## Sicherheitsdruckbegrenzer:

- |                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| - Hochdruckpressostat | Abschaltdruck 46bar |
| Fabrikat: Sensata     | Typ: PS80-N5-0001   |

## Verdampfer:

- |   |
|---|
| - Werkstoff: Edelstahl AISI 304                                     |
| Beständig gegenüber Inhaltsstoffen gemäß DIN 50930, Teil1 bis Teil5 |

## Hersteller der Wärmepumpe:

Datum: 08.01.2016

Hersteller:



  
Vaillant Group Austria GmbH  
1230 Wien, Forchheimergasse 7

## Wärmeträger (Frostschutzmittel) nur für Sole:

- |                          |    |
|--------------------------|----|
| - Art (Bezeichnung)      |    |
| - Füllmasse:             | kg |
| - Frostbeständigkeit bis | °C |

## Errichter der Anlage:

Datum:

Errichter: