

# BAUARTENBESTÄTIGUNG

lt. ÖNORM M7755-2

Sole/Wasser-Wärmepumpenanlage

Nur zur Vorlage bei Wasserrechtsbehörde

Hersteller der Wärmepumpe: Vaillant GmbH; Berghauser Str. 40, 42859 Remscheid

Gerätetyp: VWS 300/3 geoTHERM

**Kältemittel** (Arbeitsmittel):

- |                     |         |
|---------------------|---------|
| - Art (Bezeichnung) | R 407C  |
| - Füllmasse:        | 5,99 kg |

**Kältemaschinenöl:**

- |                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| - Art (Bezeichnung) | EMKARATE RL32-3MAF |
| - Füllmasse:        | 4,0 Liter          |

**Sicherheitseinrichtung Wärmequellenanlage:**

Minimale Temperatur der rückgeführten Sole:	-5°C
Art der Begrenzung:	Temperaturfühler

**Sicherheitsdruckbegrenzer:**

- |                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| - Niederdruckpressostat | Abschaltdruck 1,25bar |
| Fabrikat: DANFOSS       | Typ: ACB-2UA119W      |

**Sicherheitseinrichtung Wärmenutzungsanlage:**

Maximale Temperatur des rückgeführten Heizmediums in °C:	55°C
Art der Begrenzung:	Temperaturfühler

**Sicherheitsdruckbegrenzer:**

- |                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| - Hochdruckpressostat | Abschaltdruck 30bar |
| Fabrikat: DANFOSS     | Typ: ACB-2UB220W    |

**Verdampfer:**

- |   |
|---|
| - Werkstoff: Edelstahl AISI 316                                     |
| Beständig gegenüber Inhaltsstoffen gemäß DIN 50930, Teil1 bis Teil5 |

**Hersteller der Wärmepumpe:**

Datum: 10.12.2015

*i.A. Christian Wimmer*  
*i.A. Wolfgang Duda*

Hersteller:

 **Vaillant**  
Vaillant Group Austria GmbH  
1230 Wien, Forchheimergasse 7

**Wärmeträger** (Frostschutzmittel) nur für Sole:

- |                          |    |
|--------------------------|----|
| - Art (Bezeichnung)      |    |
| - Füllmasse:             | kg |
| - Frostbeständigkeit bis | °C |

**Errichter der Anlage:**

Datum:

Errichter: