

# BAUARTENBESTÄTIGUNG

lt. ÖNORM M7755-2

Sole/Wasser-Wärmepumpenanlage

Nur zur Vorlage bei Wasserrechtsbehörde

Hersteller der Wärmepumpe: Vaillant GmbH; Berghauser Str. 40, 42859 Remscheid

Gerätetyp: VWS 380/3 geoTHERM

**Kältemittel** (Arbeitsmittel):

- Art (Bezeichnung) R 407C  
- Füllmasse: 6,70 kg

**Kältemaschinenöl:**

- Art (Bezeichnung) EMKARATE RL32-3MAF  
- Füllmasse: 4,14 Liter

**Sicherheitseinrichtung Wärmequellenanlage:**

Minimale Temperatur der rückgeführten Sole: -5°C  
Art der Begrenzung: Temperaturfühler

**Sicherheitsdruckbegrenzer:**

- Niederdruckpressostat Abschaltdruck 1,25bar  
Fabrikat: DANFOSS Typ: ACB-2UA119W

**Sicherheitseinrichtung Wärmenutzungsanlage:**

Maximale Temperatur des rückgeführten Heizmediums in °C: 55°C  
Art der Begrenzung: Temperaturfühler

**Sicherheitsdruckbegrenzer:**

- Hochdruckpressostat Abschaltdruck 30bar  
Fabrikat: DANFOSS Typ: ACB-2UB220W

**Verdampfer:**

- Werkstoff: Edelstahl AISI 316  
Beständig gegenüber Inhaltsstoffen gemäß DIN 50930, Teil1 bis Teil5

**Hersteller der Wärmepumpe:**

Datum: 10.12.2015

Hersteller:

  
Vaillant Group Austria GmbH  
1230 Wien, Forchheimergasse 7

*A. Brückhagen*  
*A. Dolfer*

**Wärmeträger** (Frostschutzmittel) nur für Sole:

- Art (Bezeichnung)  
- Füllmasse: kg  
- Frostbeständigkeit bis °C

**Errichter der Anlage:**

Datum:

Errichter: