

BAUARTENBESTÄTIGUNG

lt. ÖNORM M7755-2

Sole/Wasser-Wärmepumpenanlage

Nur zur Vorlage bei Wasserrechtsbehörde

Hersteller der Wärmepumpe: Vaillant GmbH; Berghauser Str. 40, 42859 Remscheid

Gerätetyp: VWS 460/3 geoTHERM

Kältemittel (Arbeitsmittel):

- | | |
|---------------------|---------|
| - Art (Bezeichnung) | R 407C |
| - Füllmasse: | 8,60 kg |

Kältemaschinenöl:

- | | |
|---------------------|--------------------|
| - Art (Bezeichnung) | EMKARATE RL32-3MAF |
| - Füllmasse: | 4,14 Liter |

Sicherheitseinrichtung Wärmequellenanlage:

Minimale Temperatur der rückgeführten Sole:	-5°C
Art der Begrenzung:	Temperaturfühler

Sicherheitsdruckbegrenzer:

- | | |
|-------------------------|-----------------------|
| - Niederdruckpressostat | Abschaltdruck 1,25bar |
| Fabrikat: DANFOSS | Typ: ACB-2UA119W |

Sicherheitseinrichtung Wärmenutzungsanlage:

Maximale Temperatur des rückgeführten Heizmediums in °C:	55°C
Art der Begrenzung:	Temperaturfühler

Sicherheitsdruckbegrenzer:

- | | |
|-----------------------|---------------------|
| - Hochdruckpressostat | Abschaltdruck 30bar |
| Fabrikat: DANFOSS | Typ: ACB-2UB220W |

Verdampfer:

- | |
|---|
| - Werkstoff: Edelstahl AISI 316 |
| Beständig gegenüber Inhaltsstoffen gemäß DIN 50930, Teil1 bis Teil5 |

Hersteller der Wärmepumpe:

Datum: 10.12.2015

Hersteller:


Vaillant Group Austria GmbH
1230 Wien, Forchheimergasse 7

i.A. Christof Wagner
W. Wolf

Wärmeträger (Frostschutzmittel) nur für Sole:

- | | |
|--------------------------|----|
| - Art (Bezeichnung) | |
| - Füllmasse: | kg |
| - Frostbeständigkeit bis | °C |

Errichter der Anlage:

Datum:

Errichter: